

株式会社

御中

(写) 千代田石油 株式会社

ENEOS株式会社
潤滑油グループ

試 験 報 告 書

試験依頼試料番号 :
 試料名 :
 使用機器名 : 号機
 試料採取箇所 :
 試料採取年月日 : 年 月 日
 使用期間 : 年 か月
 試験受付年月日 : 年 月 日
 備考 :

*の付いたものには最下部に詳細が解説されています。

試 験 項 目	単 位	試 験 結 果	試 験 法	
動粘度 40°C	mm ² /s	49.78	K2283	*1
微粒きょう雑物(質量法) 標準フィルター	mg/100ml	1.0	B 9931	*2 *3
酸価	mgKOH/g	0.86	K2501	*4 *5

所見:

結果判定: *1. 新油比±10%以下につき、問題なし
 *2. 問題なし
 *4. 新油+1以下につき、問題なし

試験室からのコメント:
 *3. 公定法外 採取法不明
 *5. 公定法外 容器不適合

担当者 :